



® PROPOL

® SOLPRENO

PRODUCTOS VULCANIZADOS, S.A.

FABRICA DE CABLES ELÉCTRICOS

Ribera de Zorrozaurre, N° 1

48014 BILBAO Tfno. (94) 475 13 84 * Fax. (94) 447 62 17 www.propol.propol.es

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO : **PROPOL VV-K**
VV-K 0,6/ 1 kV
(300/500 V)

SECCIONES : De 1 x 1.5 a 5 x 240 mm²
Para más de 5 conductores, toda la gama

Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite

Certificate of Conformity

Konformitaszertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

De acuerdo a la norma: UNE 21123 - 1 Titulo: “Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo.”

- Conductor: Cobre -clase 5 (Según norma: UNE EN 60228)
- Aislamiento: tipo PVC/A (Según norma : UNE EN 60502-1)
- Cubierta: tipo ST 1 (Según norma : UNE EN 60502-1)
- Tensión de servicio: 600/ 1.000 V
- Tensión de ensayo: 3.500 V
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ° C
- Temperatura cortocircuito: 160 ° C
- Comportamiento frente al fuego: Ignífugo según UNE EN 60332-1-2

Bilbao a 04/08/14

Feliciano Fernández Ortuondo
Responsable Control Calidad
Responsable Service Cõntrole
Quality Control Officer
Laborleiter