



® PROPOL

® SOLPRENO

PRODUCTOS VULCANIZADOS, S.A.

FABRICA DE CABLES ELÉCTRICOS

Ribera de Zorrozaurre, Nº 1

48014 BILBAO Tfno. (94) 475 13 84 * Fax. (94) 447 62 17 www.propol.propol.es

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO : **PROPOL RZ1-K (AS) 0,6/1 Kv**

SECCIONES : De 1 x 1,5 a 1 x 240
Y de 2 x 1,5 a 5 x 35

Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite

Certificate of Conformity

Konformitászertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

De acuerdo a la norma: UNE 21 123 –4

“Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1kV

Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.”

- Conductores: Cobre -clase 5 [Según norma : UNE-EN 60 228]
- Aislamiento: tipo DIX3 [Según norma : UNE-HD 603-1]
- Cubierta: Poliolefina Verde Tipo DMZ-E [Según norma : UNE 21123 Anexo A]
- Tensión de ensayo: 3.500 voltios [Según norma : UNE 21 123-4]
- Temperatura máxima de trabajo: Servicio normal : 90 ° C [Según norma : UNE 21 123-4]
- No propagador del incendio: [Según norma : UNE-EN 60332-3-24]
- Sin corrosividad: [21123-4 Anexo C]
- Baja emisión de humos opacos : Transmitancia > 60% (UNE EN 61034-2)

Bilbao a 04/08/14

Feliciano Fernández Ortuondo
Responsable Control Calidad
Responsable Service Côtrole
Quality Control Officer
Laborleiter