



® PROPOL

® SOLPRENO

PRODUCTOS VULCANIZADOS, S.A.

FABRICA DE CABLES ELÉCTRICOS

Ribera de Zorrozaurre, Nº 1

48014 BILBAO Tfno. (94) 475 13 84 * Fax. (94) 447 62 17 www.propol.propol.es

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO : **PROPOL RV-K 0,6/1 Kv**

SECCIONES : De 1 x 1,5 a 1 x 240
Y de 2 x 1,5 a 4 x 35

Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite

Certificate of Conformity

Konformitazertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

De acuerdo a la norma: UNE 21 123 –2

“Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1kV

Parte 2 : Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo ”

- Conductores: Cobre -clase 5 [Según norma : UNE-EN 60 228]
- Aislamiento : Tipo DIX3 [Según norma : UNE-HD 603-1]
- Cubierta : Tipo DMV-18 [Según norma : UNE-HD 603-1]
- Tensión de ensayo: 3.500 voltios C.A. [Según norma : UNE 21 123-2]
- Temperatura máxima de trabajo: Servicio normal : 90 ° C [Según norma : UNE 21 123-2]
- No propagador de la llama: [Según norma : UNE-EN 60332-1-2]

Bilbao a 04/08/14

Feliciano Fernández Ortuondo
Responsable Control Calidad
Responsable Service Côtrole
Quality Conrol Officer
Laborleiter