



® PROPOL

® SOLPRENO

**PRODUCTOS VULCANIZADOS, S.A.**

FABRICA DE CABLES ELÉCTRICOS

Ribera de Zorrozaurre, Nº 1

48014 BILBAO Tfno. (94) 475 13 84 \* Fax. (94) 447 62 17 www.propol.propol.es

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO : **PROPOL DN-F 0,6/1 kV**

SECCIONES : De 1 x 1.5 a 1 x 240 mm<sup>2</sup>  
de 2 x 1.5 a 3 x 35 y 4 x 16 mm<sup>2</sup>

### Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite

Certificate of Conformity

Konformitazertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

De acuerdo a la norma: **UNE 21 150**

- Conductor/es: Cobre -clase 5 (Según norma: UNE-EN 60 228 )
- Aislamiento : tipo EPR (Según norma : UNE 21150 )
- Cubierta : tipo SE1 (Según norma : UNE 21150 )
- Tensión de ensayo: 3.500 voltios
- Tensión de servicio: 0,6/1kV
- Comportamiento al fuego: Ignifugo (Según norma : UNE-EN 60 332-1 )
- Temperatura máxima de trabajo: 90 ° C

Bilbao a 04/08/14

Feliciano Fernández Ortuondo  
Responsable Control Calidad  
Responsable Service Cõntrole  
Quality Control Officer  
Laborleiter