



® PROPOL

® SOLPRENO

PRODUCTOS VULCANIZADOS, S.A.

FABRICA DE CABLES ELÉCTRICOS

Ribera de Zorrozaurre, N° 1

48014 BILBAO Tfno. (94) 475 13 84 * Fax. (94) 447 62 17 www.propol.propol.es

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO : **PROPOL H07RN-F**

SECCIONES : De 1 x 1.5 a 1 x 240 mm²
Y de 2 x 1,5 a 5 x 6 mm²

Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite

Certificate of Conformity

Konformitazertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

De acuerdo a la norma: UNE EN 50525-2-21

*“Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U).
Parte 2-21: Cables de utilización general. Cables flexibles con aislamiento de elastómero reticulado.”*

- Conductores: Cobre -clase 5 [Según norma: UNE EN 60 228]
- Aislamiento : tipo EI 4 [Según norma : UNE EN 50363-1]
- Cubierta : ; tipo EM 2 [Según norma : UNE EN 50363-2-1]
- Tensión de ensayo: 2.500 voltios
- Guía de utilización: Véase la Norma UNE 21 176
- Temperatura máxima de trabajo en servicio móvil: 60 ° C

Bilbao a 04/08/14

Feliciano Fernández Ortuondo
Responsable Control Calidad
Responsable Service Cõntrole
Quality Conrol Officer
Laborleiter