



® PROPOL

® SOLPRENO

**PRODUCTOS VULCANIZADOS, S.A.**

FABRICA DE CABLES ELÉCTRICOS

Ribera de Zorrozaurre, Nº 1

48014 BILBAO Tfno. (94) 475 13 84 \* Fax. (94) 447 62 17 www.propol.propol.es

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO : **PROPOL H05V-K**

SECCIONES : De 1 x 0'5, 1 x 0'75 y 1 x 1 mm<sup>2</sup>

### Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite

Certificate of Conformity

Konformitätszertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

#### De acuerdo a la norma: **UNE EN 50525-2-31**

*“Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U).  
Parte 2-31: Cables de utilización general. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico (PVC).”*

- Conductores: Cobre -clase 5 [Según norma : UNE-EN 60 228 ]
- Aislamiento : PVC Tipo TI 1 [Según norma : UNE EN 50363-1 ]
- Tensión de ensayo: 2.000 voltios
- Tensión de servicio: 300/500 V
- Temperatura de servicio: 70°
- Temperatura de cortocircuito: 160°
- Comportamiento frente al fuego: Ignífugo [Según norma : UNE-EN 60332-1-2 ]

Bilbao a 12/08/14

Feliciano Fernández Ortuondo  
Responsable Control Calidad  
Responsable Service Côtrole  
Quality Control Officer  
Laborleiter