



® PROPOL

® SOLPRENO

PRODUCTOS VULCANIZADOS, S.A.

FABRICA DE CABLES ELÉCTRICOS

Ribera de Zorrozaurre, Nº 1

48014 BILBAO Tfno. (94) 475 13 84 * Fax. (94) 447 62 17 www.propol.propol.es

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO : **PROPOL H07V-K**

SECCIONES : De 1 x 1'5 a 1 x 300 mm²

Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite

Certificate of Conformity

Konformitazertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

De acuerdo a la norma: UNE EN 50525-2-31

“Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 2-31: Cables de utilización general. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico (PVC).”

- Conductores: Cobre -clase 5 [Según norma : UNE-EN 60 228]
- Aislamiento : PVC Tipo TI 1 [Según norma : UNE EN 50363-1]
- Tensión de ensayo: 2.500 voltios
- Tensión de servicio: 450/750 V
- Temperatura de servicio: 70°
- Temperatura de cortocircuito: 160°
- Comportamiento frente al fuego: Ignífugo [Según norma : UNE-EN 60332-1-2]

Bilbao a 12/08/14

Feliciano Fernández Ortuondo
Responsable Control Calidad
Responsable Service Côntrôle
Quality Conrol Officer
Laborleiter