



® PROPOL

® SOLPRENO

PRODUCTOS VULCANIZADOS, S.A.

FABRICA DE CABLES ELÉCTRICOS

Ribera de Zorrozaurre, Nº 1

48014 BILBAO Tfno. (94) 475 13 84 * Fax. (94) 447 62 17 www.propol.propol.es

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO : **PROPOL H01N2-D**

SECCIONES : 1 x 10 a 1 x 185 mm²

Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite

Certificate of Conformity

Konformitazertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

De acuerdo a la norma: UNE EN 50525-2-81

“Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 2-81: Cables de utilización general. Cables para máquinas de soldar con aislamiento de elastómero reticulado.”

- Conductor: Cobre según norma UNE EN 50525-2-81
- Separador: Cinta de poliéster
- Aislamiento: Policloropreno tipo EM5 según norma : UNE EN 50363-2-2
- Tensión de ensayo: 1.000 voltios
- Tensión de servicio: 100 voltios
- Temperatura de cortocircuito: 250° C
- Temperatura de servicio: 85° C
- Comportamiento frente al fuego: Ignífugo según UNE EN 60332-1-1
- Proyección de partículas calientes: Resiste
- Resistencia a los aceites: Sí según UNE EN 50363-2-2

Bilbao a 04/08/14

Feliciano Fernández Ortuondo
Responsable Control Calidad
Responsable Service Cõntrole
Quality Control Officer
Laborleiter