



® PROPOL
® SOLPRENO

PRODUCTOS VULCANIZADOS, S.A.

FABRICA DE CABLES ELÉCTRICOS Ribera de Zorrozaurre, N° 1
48014 BILBAO Tfno. (94) 475 13 84 * Fax. (94) 447 62 17 www.propol.propol.es

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO : TUBO PRECABLEADO Ø 20 mm
(Tubo corrugado de polipropileno + Cable eléctrico)

Fabricado : En nuestra empresa de Bilbao

Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite
Certificate of Conformity
Konformitätszertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

- TUBO: Corrugado transversalmente elástico según Reglamento de Baja tensión ITC-BT-21 [Código 3322351]
- CABLE TIPO: H07Z1-K (AS) (Según norma: UNE EN 50525)
- Conductor/es: Cobre -clase 5 (Según norma: UNE EN 60228)
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ° C

Bilbao a 04/08/2014

Feliciano Fernández Ortuondo
Responsable Control Calidad
Responsable Service Côtrole
Quality Control Officer
Laborleiter